ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
(Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю)**

СЕВЕРНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
618548, Пермский край, г.Соликамск, ул.Кирова, 1
Тел. (34-253) 4-23-03, факс 4-25-29
E-mail: rpnsolikamsk@mail.ru

Директору ООО «Сказка»
Жулдыбину В.А.

618404, Пермский край, г. Березники,
ул. Тельмана, д. 3, офис 5
E-mail: kiksber@mail.ru

09.10.2024г. № 59-03-19/10-26914-2024

Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в ответ на Ваше заявление (вх. № 59-27894-2024 от 13.09.2024г.) о проведении санитарно-гигиенической оценки зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которое предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на базе загородного оздоровительного центра ООО «Сказка», место фактического осуществления деятельности по адресу: Пермский край, г.о. Город Березники, территория ДОЦ «Сказка», з/у 1.

При рассмотрении полученных результатов (оригиналы прилагаются):
- Экспертного заключения о соответствии санитарным правилам объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Северный филиал № 819 - СФ от 08.10.2024г.;
- Протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования № 818-СФ от 07.10.2024г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Северный филиал.

Установлено что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления: организация отдыха детей и их оздоровления базе загородного оздоровительного лагеря ООО «Сказка», место фактического осуществления деятельности по адресу: Пермский край, г.о. Город Березники, территория ДОЦ «Сказка», з/у 1, не противоречит:
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с законодательством (Федеральный

закон от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон от 28.12.2016г. № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей»), деятельность по отдыху и оздоровлению детей может осуществляться только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, полученного в установленном порядке.

Зам. начальника
Северного территориального отела
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Е.Б. Смирнова

Исп. И.Б. Ситникова ☎ 8(3424) 20-41-76

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

СЕВЕРНЫЙ ФИЛИАЛ

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Адреса мест осуществления деятельности: Россия, 618540, Пермский край, г.Соликамск, ул.Кирова, 1, Россия, 618400, Пермский край, г.Березники, пер.Северный, 13
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11, тел/факс филиала (34253) 4-22-32, (3424) 262826, факс: (3424) 264826
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч 20566U23700), расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю, БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710044

Утверждаю:
Главный врач Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Ощепкова Н.З.

(Ф.И.О. Подпись)
«08» октября 2024 г.
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 819-СФ
о соответствии (несоответствии) санитарным правилам объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг

г. Березники

1. Наименование объекта, вида работ, услуг: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления - в стационарном оздоровительном загородном лагере на базе загородного оздоровительного центра «СКАЗКА» ООО «СКАЗКА», по фактическому адресу: РФ, Пермский край, г.о. Город Березники, территория ДОЦ «Сказка», з/у 1.
2. Наименование организации, индивидуального предпринимателя (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью «СКАЗКА» (ООО «СКАЗКА»).
3. Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя): 618419, Пермский край, Г.О. ГОРОД БЕРЕЗНИКИ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ ТЕЛЬМАНА, Д. 3, ОФИС 5
4. Представленные документы:
а) Копия Устава ООО «СКАЗКА», утвержден Решением № 1 от 06.08.2013г. единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «СКАЗКА»;
б) Выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-24-131788822 от 27.09.2024, ОГРН 1135911002083;
в) Копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе серия 59 № 004442745, ИНН/КПП 5911070298/591101001;
г) Копии свидетельств на право собственности комплекса зданий и сооружений, систем благоустройства и построек на территории: 59-БГ 993842, 59-БГ 993844, 59-БГ 993845, 59-БГ 993846, 59-БГ 993847 от 14.10.2013, 59-БГ 993873 от 17.10.2013
д) Копия договора аренды недвижимого имущества от 14.02.2014г. между ООО «СКАЗКА» и ООО «Консалтинг групп».
е) Решение о присвоении объекту адресации адреса от 04.05.2021 № 158 Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Березники
ж) Копия санитарно-эпидемиологического заключения № 59.55.17.000.М.002038.12.23 от

Для сбора ТКО и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны оборудована контейнерная площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на территорию ЗОЦ «СКАЗКА», на которой размещены 6 раздельных контейнеров; имеющиеся контейнеры оборудованы плотно закрывающимися крышками, установлены на площадке с водонепроницаемым твердым покрытием (бетонное основание), размеры которой превышают площадь основания контейнеров, площадка оборудована с трех сторон ветронепроницаемым ограждением, превышающим высоту контейнеров, площадка размещена на расстоянии не менее 25 м от здания пищеблока и не менее 100м от жилых корпусов и спортивных площадок, что соответствует требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.

Въезды и входы на территорию ЗОЦ «СКАЗКА», дорожки к хозяйственным постройкам, к зданиям, к контейнерной площадке имеют твердое покрытие без дефектов, что соответствует требованиям п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20.

На территории ЗОЦ «СКАЗКА» отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью ЗОЦ «СКАЗКА», что соответствует требованиям п. 2.2.5 СП 2.4.3648-20.

Песочницы на территории ЗОЦ «СКАЗКА» - отсутствуют.

Противоклещевая (акарицидная) обработка территории и прилегающей к лагерю территории, мероприятия по борьбе с грызунами и насекомыми (в том числе, барьерная дератизация) в помещениях и на территории проводятся по договору № 96 от 25.04.2024 с ООО «НПФ «Дезсервис». На момент обследования территория лагеря благоустроена, содержалась в чистоте (расчищена от мусора, трава скошена), что соответствует требованиям п. 3.11.2 СП 2.4.3648-20. При проведении обследования территории ЗОЦ «СКАЗКА» жилые норы грызунов не обнаружены.

Здания и сооружения ЗОЦ «СКАЗКА»

Для размещения детей на территории ЗОЦ «СКАЗКА» имеются жилые корпуса: восемь одноэтажных корпусов - №№ 3,4,5,6,7,8,9,10, один двухэтажный корпус № 12. Также на территории ЗОЦ «СКАЗКА» имеются отдельно стоящие одноэтажные здания столовой, клуба, медицинского пункта, прачечная, общежитие для сотрудников, административный корпус.

Представлен акт проверки состояния зданий и сооружений ЗОЦ «Сказка» от 31.08.2024г., согласно заключению которого все здания и сооружения ЗОЦ «Сказка» находятся в удовлетворительном состоянии, пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Согласно информационному письму исполнительного директора ЗОЦ, «СКАЗКА» Кочнева А.В. от 24.05.2024г, посещение детей родителями будет разрешено в установленных местах: на момент обследования около входа в ЗОЦ «СКАЗКА» оборудованы беседки, что соответствует требованиям п. 3.11.3 СП 2.4.3648-20.

Входы в здания всех спальных корпусов оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

В ЗОЦ «СКАЗКА» помещения для размещения детей, медицинские помещения, не размещены в цокольных и подвальных этажах, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Площадь на одного ребенка в спальных корпусах согласно данным технических паспортов:

- №№ б/н от 14.11.2013, выданных Отделением № 15 (г. Березники) Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Пермскому краю (одноэтажные корпуса №№ 3-8);

№ корпусов	Площади помещений	Инв. № согласно тех. паспорту	Фактическая площадь ($м^2$)	Расчетное количество детей/фактическая площадь ($м^2$) на 1 ребенка	Площадь по СанПиН 1.2.3685-21($м^2$)/ на 1 ребенка
	Спальная комната № 3	5	35,1	8/4,4	
	Спальная комната № 4	6	35,2	8/4,4	
Корпус № 8 (Корпус «З»)	Спальная комната № 1	3	35,2	8/4,4	Не менее 4,0 $м^2$
	Спальная комната № 2	4	34,7	8/4,3	
	Спальная комната № 3	5	35,1	8/4,4	
	Спальная комната № 4	6	35,2	8/4,4	
Корпус № 12 первый этаж (Корпус «И»)	Спальная комната № 1	5	15,3	3/5,1	Не менее 4,0 $м^2$
	Спальная комната № 2	6	15,9	4/4,0	
	Спальная комната № 3	7	16,1	4/4,0	
	Спальная комната № 4	8	16,2	4/4,1	
	Спальная комната № 5	17	16,1	4/4,0	
	Спальная комната № 6	18	15,9	4/4,0	
	Спальная комната № 8	20	15,7	4/4,0	
	Спальная комната № 9	21	16,2	4/4,1	
Корпус № 12 второй этаж (Корпус «И»)	Спальная комната № 1	11	15,6	4/4,0	Не менее 4,0 $м^2$
	Спальная комната № 2	12	16,1	4/4,0	
	Спальная комната № 3	13	16,1	4/4,0	
	Спальная комната № 4	14	15,8	4/4,0	
	Спальная комната № 5	23	16,0	4/4,0	
	Спальная комната № 6	24	16,0	4/4,0	

Перед входом в жилые корпуса, в отрядных, перед входом в столовую, в медицинский блок и во всех санитарных узлах для персонала и проживающих, установлены дозаторы с кожным антисептиком.

Кружковые помещения, бассейн в ЗОЦ «СКАЗКА» отсутствуют.

Спальные комнаты для девочек и мальчиков раздельные, оборудованы кроватями, тумбочками и стульями по количеству проживающих, столом, шкафами для раздельного хранения одежды и обуви. Количество шкафов позволяет обеспечить раздельное хранение вещей, что соответствует требованиям п. 2.4.7 СП 2.4.3648-20. Кровати имеют твердое ложе, что соответствует требованиям п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20.

Установленная в спальных корпусах ЗОЦ «СКАЗКА» мебель, имеет покрытие, позволяющее проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20. На вновь приобретенную мебель (столы, стулья, тумбы, кровати, шкафы) в 2023-2024 гг. представлены документы: сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АЖ56.В. 01010/21, декларация о соответствии № ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.69078/21.

Каждое спальное место в ЗОЦ «СКАЗКА» обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрац с наматрасником, подушка, одеяло), постельным бельем (наволочка, простыня, пододеяльник) и 3 полотенцами (для лица, ног, банное), что соответствует требованиям п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20.

Согласно перечню мягкого инвентаря, представленному директором ЗОЦ «СКАЗКА» В.А. Жулдыбиным б/н от 24.05.2024г., в ЗОЦ «СКАЗКА» имеется в наличии по 2 комплекта постельного белья, наматрасников и полотенец на одного ребенка, отдыхающего в смену, что соответствует требованиям п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20. Стирка белья предусмотрена по договору со специализированной организацией.

Окна всех спальных помещений оборудованы солнцезащитными устройствами (шторами) с длиной не ниже уровня подоконников, что соответствует требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.

На форточках, окнах в помещениях спален, игровых, медицинского пункта, столовой установлены москитные сетки, что соответствует требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Во всех жилых корпусах ЗОЦ «СКАЗКА» имеются отдельные помещения сушильных для просушивания одежды и обуви детей (оборудованы электрическими сушильными устройствами), что соответствует требованиям п. 3.11.4СП 2.4.3648-20.

Для стирки личных вещей детей в каждом жилом корпусе ЗОЦ «СКАЗКА» в умывальных комнатах имеются специально выделенные, промаркированные для этих целей тазы, что соответствует требованиям п. 3.11.4 СП 2.4.3648-20.

Для глажения личных вещей детей в каждом жилом корпусе ЗОЦ «СКАЗКА» имеется отдельное помещение, где установлены гладильные доски и утюги, что соответствует требованиям п. 3.11.4 СП 2.4.3648-20.

В наборе помещений всех жилых корпусов ЗОЦ «СКАЗКА» имеются: спальные комнаты, комнаты воспитателя, игровые (для дневного пребывания детей), умывальные с мойками для ног, душевые с раздевальными отдельно для мальчиков и девочек, помещение для сушки одежды и обуви детей, место для хранения обуви, оборудованное полками. В корпусах №№ 12, 9,10 имеются помещения для хранения личных сумок. В корпусах №№ 3-8 выделены специальные шкафы с отделениями для хранения личных сумок, что соответствует требованиям п. 3.11.7 СП 2.4.3648-20.

Во всех жилых корпусах ЗОЦ «СКАЗКА» помещения санитарно-бытового назначения раздельные для девочек и мальчиков, что соответствует требованиям п. 3.11.4 СП 2.4.3648-20.

№№ корпусов	Количество умывальных раковин		Расчётное количество детей (табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21)		Количество унитазов/писсуаров		Расчётное количество детей (табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21)	
	мальчики	девочки	мальчики	девочки	мальчики	девочки	мальчики	девочки
Корпус № 9 (корпус А)	3	3	15	15	3	2	48	16
Корпус №10 (корпус Б)	3	3	15	15	3	2	48	16
Всего детей			200	200			384	184

Имеющегося количества установленного санитарно-технического оборудования в ЗОЦ «СКАЗКА» достаточно для размещения 200 мальчиков и 184 девочек согласно требованиям табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21.

Каждый туалет в корпусе оснащен писсуаром в туалете для мальчиков и комнатой для гигиены в туалете девочек.

Все туалетные комнаты в ЗОЦ «СКАЗКА» оборудованы туалетными кабинками с дверями, оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами, санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин, и других дефектов, унитазы оборудованы сиденьями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

В каждой туалетной для девочек оборудованы комнаты личной гигиены, где установлены биде, умывальная раковина, унитаз.

Для контроля температуры воздуха во всех помещениях игровых и спален, установлены бытовые термометры, что соответствует п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

В каждом корпусе имеются душевые с раздевальными отдельно для мальчиков и девочек.

Для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств в одноэтажных корпусах №№ 9,10, в двухэтажном корпусе № 12 на каждом этаже, имеются помещения, оборудованные поддонами с подводкой холодной и горячей воды, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что соответствует требованиям п.п. 2.4.12, 3.11.4 СП 2.4.3648-20.

В корпусах №№ 3-8, выделены специальные места для хранения уборочного инвентаря и дез. средств: в каждом корпусе ЗОЦ «СКАЗКА» (в умывальных), места оборудованы поддоном с подводкой холодной и горячей воды, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, установлены двухстворчатые (двухсекционные) шкафы (закрытые на ключ) не доступные для детей, одна секция шкафа предназначена для хранения уборочного инвентаря туалета, тем самым обеспечивает раздельное хранение уборочного инвентаря для туалета и уборочного инвентаря других помещений, что соответствует требованиям п.п. 2.4.12, 3.11.4 СП 2.4.3648-20.

В санузлах для девочек/мальчиков во всех корпусах установлены краны на расстоянии 0,5 м от пола, для набора воды в технических целях (разведения дез.средств), на момент проведения обследования, санитарно-техническое оборудование исправно, не имеет сколов и трещин, что

В пробах воды, отобранных в ЗОЦ «СКАЗКА», микробиологические и органолептические показатели соответствуют требованиям, установленным в табл. 3.1, 3.5 главы III СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 (Протокол № 59-01-03/12090-24 – 59-01-03/12092-24 от 16.09.2024г., выданный ОИЛЦ Северного и Окружного (Коми-Пермяцкий) филиалов, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU. 21НЕ30, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 16.05.2018, исследования проведены в рамках экспертизы).

Питьевой режим планируется организовать посредством бутилированной питьевой воды, по договору на поставку бутилированной питьевой воды с ИП Калач В.П. № 35 от 18.06.2020, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20.

Бутыли с водой будут (объемом по 5 литров) установлены в отрядных комнатах, имеются одноразовые стаканчики и емкости для сбора использованной посуды, что соответствует требованиям п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20.

На территории хозяйственной зоны ЗОЦ «СКАЗКА» для очистки сточных вод от корпусов и пищеблока оборудованы локальные установки очистки сточных вод (далее УОСВ): «ТОПАС-75» - две установки (серийные номера 072508, 072509) производительностью до 12 м^3/сут. каждая для приёма и очистки стоков от жилых корпусов, «ТОПАС-50» - две установки (серийные номера 072507, 174517) производительностью до 9 м^3/сут. каждая для приёма и очистки стоков от пищеблока.

Согласно представленному акту выполненных работ № 38 от 26.04.2024г., информационному письму исполнительного директора ЗОЦ «СКАЗКА» Кочнева А.В. от 27.05.2024г., для корпусов №№ 9,10 дополнительно установлена станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «Евролос Экопром 70» (работы по установке выполнены ИП Кемкиной Е.И.). Согласно представленному паспорту на станцию биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «Евролос Экопром 70», производительность станции - 14 м^3/сут., рассчитана на количество пользователей 70 человек.

В соответствии с представленными схемами наружных сетей канализации, согласованными с МУП «Водоканал» от 26.05.2016г., УОСВ «ТОПАС-75», расположены на расстоянии 15 м от ближайших жилых корпусов, УОСВ «ТОПАС-50», расположены на расстоянии 25 м от пищеблока и 15 м от ближайшего жилого корпуса. Согласно представленной схеме, согласованной с МУП «Водоканал» от 06.05.2024г., установка «Евролос Экопром 70» расположена на расстоянии 25 метров от корпусов №№ 9,10.

Представлены акты о проведении гидравлического испытания безнапорного трубопровода и колодцев на герметичность от 06.05.2024, составленные комиссией ЗОЦ «СКАЗКА», согласно актам, трубопроводы и колодцы пригодны к эксплуатации.

В соответствии с представленным паспортом, УОСВ «ТОПАС» предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод путем биологического окисления. Работа установок основана на сочетании биологической очистки с процессом мелкопузырчатой аэрации (искусственная подача воздуха) для окисления составляющих хозяйственно-бытовых сточных вод. Установка состоит из приемной камеры, камеры аэротенка, вторичного отстойника, отстойника ила (стабилизатора), компрессорного отсека (3 компрессора на установках «ТОПАС-75», 4 компрессора на установках «ТОПАС-50»). В процессе работы, согласно паспорту, уровень шума составляет 37 дБ, неприятный запах не выделяется, т. к. в ходе работы преобладают аэробные процессы. Количество условных пользователей одной установки «ТОПАС-75» – 75 человек, «ТОПАС-50» - 50 человек. На данных локальных очистных сооружениях осуществляется только биологическая очистка стоков без их обеззараживания. Выпуск стоков

Вентиляция в жилых корпусах естественная за счет окон, дверей; в корпусах №№ 9,10 также оборудована механическая вентиляция.

На момент проведения обследования 20.09.2024г., температура воздуха в помещениях жилых корпусов ЗОЦ «СКАЗКА», согласно показаниям термометров, составляла от 18 до 20°С (ЗОЦ «СКАЗКА» не функционирует).

На момент обследования форточки и фрамуги в корпусах находились в исправном состоянии, оконные проемы обеспечены солнцезащитными устройствами (шторы) не ниже уровня подоконника, москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

В помещениях корпусов №№ 9,10 (туалеты с душевыми, помещения сушки одежды и обуви) оборудована механическая вытяжная вентиляция: представлены паспорта, выданные ООО «ТопЭйр»., согласно заключениям от 20.04.2024., вентиляционные системы пригодны к эксплуатации (пусковая наладка проведена 20.04.2024 года).

Остекление окон выполнено из цельного стекла без следов трещин и иных нарушений целостности стекла, что соответствует требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное и искусственное освещение; в игровых - естественное боковое, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами (корпуса № 9,10), что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в помещениях пищеблока, душевых - пылевлагонепроницаемую конструкцию, что соответствует п. 2 .8.6. СП 2.4.3648-20.

В спальных корпусах, в изоляторе имеется дежурное (ночное освещение), что соответствует требованиям п. 2.8.7 СП 2.4.3648-20. На момент проведения обследования 20.09.2024г. все источники искусственного освещения исправны и не содержат следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20. Для временного хранения неисправных и перегоревших ламп имеется металлическая емкость с крышкой, установленная в выделенном помещении в уличном складе, что соответствует требованиям п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20.

Отделка помещений и оборудование ЗОЦ «СКАЗКА»

Стены спальных помещений, помещений игровых окрашены влагостойкой водо-дисперсионной (акриловой) краской\бледно-голубого, бледно-зеленого, бледно-розового, бежевого цветов\ - гладкие, без нарушения целостности, признаков поражения грибком, что позволяет проводить их уборку влажным способом и дезинфекцию и соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Стены туалетных, умывальных, раздевалок при душевых в корпусах №№ 3-10,12 на всю высоту обшиты пластиковыми панелями, в корпусах №№ 9, 10 – панели и влагостойкая покраска, в душевых кабинах в корпусах №№ 3-10,12 выложены кафельной плиткой, в корпусах № 9, 10 – панели, потолок – пластиковые панели, подвесной (потолочная плитка в корпусах №№ 9, 10), что позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Полы спальных комнат, административных помещений покрыты линолеумом (существующий), полы в помещениях с влажным режимом (душевых, туалетах, умывальных) покрыты керамической плиткой, ламинатом (в корпусах №№ 9, 10), гладкие, без нарушения

В санузлах, душевых изолятора - вытяжная вентиляция с механическим побуждением без организованного притока за счёт канальных вентиляторов.

Медицинские кабинеты обеспечены естественным освещением. Без естественного освещения используются санузлы боксированных палат и душевая. В качестве источников искусственного освещения используются светильники со светодиодными лампами. Источники искусственного освещения в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.5, 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

Для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений в процедурных кабинетах, установлены бактерицидные рециркуляторы «Армед» (марка СН111-115, производительность 30 $м^3$) закрытого типа. Бактерицидные облучатели приобретены в январе и в мае 2021г., срок службы бактерицидных ламп 8000 часов не выработан. Для хранения уборочного инвентаря в медицинском корпусе выделено отдельное помещение, оборудованное поддоном с подводкой холодной и горячей воды, умывальной раковиной, стеллажом для хранения уборочного инвентаря, весь инвентарь промаркирован, инвентарь для уборки туалетов хранится отдельно.

В ЗОЦ «СКАЗКА» для организации ежедневного проведения термометрии детям и сотрудникам бесконтактным способом имеются бесконтактные термометры 9 – шт. (инструкция по применению и сертификат соответствия представлены).

Для проведения обработки рук (дезинфекции) установлены дозаторы с кожными антисептиками рядом с умывальными раковинами (в санузлах, в медицинском корпусе), на входе в учреждение.

В медицинском пункте имеется соответствующее оборудование для обращения с отходами. Установлены контейнеры с крышками для обеззараживания отходов класса «Б» (одноразовых шпателей, шприцев, салфеток) химическим методом в месте их образования.

Для сбора острых медицинских отходов класса Б имеются твердые контейнеры желтого цвета, имеющие плотно прилегающую крышку, исключающую возможность самопроизвольного вскрытия.

Для сбора отходов класса «А» имеются одноразовые пакеты, помещённые в многоразовые ёмкости.

Для временного хранения и накопления обеззараженных отходов класса Б имеется отдельное изолированное помещение, расположенное в подвале административного здания, исключающее доступ в него посторонних лиц. Временное хранение отходов класса А будет осуществляться на существующей контейнерной площадке с твёрдым покрытием для сбора ТКО, расположенной на расстоянии более 25 м от окон медпункта и изолятора.

Организация питания

Работа пищеблока планируется: на крупнокусковых полуфабрикатах из мяса, рыбы птицы, сырье – крупы, овощи, готовых к употреблению продуктов (молочная продукция, масло-жировая продукция, консервированная продукция, фрукты). Объемно-планировочные решения пищеблока выполнены с учетом поточности технологических процессов, исключающих встречные потоки полуфабрикатов, сырья и готовой продукции, посетителей и персонала, чистой и использованной посуды, что соответствует п. 2.5. СанПиН 2.3./2.4.3590-20, п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20.

Набор помещений существующий: складские, санитарно-бытовые, административные, подсобные, производственные помещения, обеденный зал.

Обеденный зал на 260 посадочных мест (расчетное количество детей 319 человек), площадь обеденного зала составляет 259 кв.м. (на одно место 0,99 кв.м.) согласно проектной документации капитального ремонта, шифр 193-2013-ТХ. Вместимость обеденного зала ООО «СКАЗКА» не позволяет обеспечить одномоментный прием пищи, питание будет осуществляется по графику в две смены, что соответствует требованиям табл. 6.1 СанПиН

Внутренняя отделка. Стены производственных помещений на всю высоту и потолки выполнены из материалов, выдерживающих влажную уборку с применением дезинфицирующих средств (панели из полимерного материала); полы покрыты линолеумом, что соответствует п. 2.16. СанПиН 2.3./2.4.3590-20. Внутренняя отделка складских помещений соответствует требованиям п. 2.16. СанПиН 2.3./2.4.3590-20: стены обиты листами из нержавеющей стали, полы покрыты керамической плиткой, покрашены краской (овощной склад).Внутренняя отделка обеденного зала стойкая к санитарной обработке и дезинфекции (пол - линолеум, стены – пластиковые панели, потолок подвесной ГКЛ). На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования внутренняя отделка помещений пищеблока и складов не имеет повреждений (следов протекания и поражения плесенью), что соответствует 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Освещение. Освещение помещений совмещенное: искусственное и естественное (оконные проемы). Для искусственного освещения установлены светильники на потолках помещений во влагопылезащитном исполнении, что соответствует требованиям п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20; светильники общего освещения не расположены над технологическим оборудованием, плитами, разделочными столами. На окнах установлены москитные сетки, что соответствует требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Вентиляция. Естественная вентиляция помещений пищеблока осуществляется за счет оконных створок и дверных проемов. Механическая вентиляция представлена существующими системами приточной и вытяжной вентиляции: В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7, П1, ВЕ.

Системы приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений оборудованы отдельно от систем вентиляции помещений, не связанных с организацией питания, включая санитарно-бытовые помещения (санузел персонала, гардероб персонала), что соответствует требованиям п. 2.12. СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Технологическое оборудование (электроплиты, жарочный шкаф, пекарский шкаф, пароконвектомат), моечные ванны для мытья столовой и кухонной посуды оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции (вытяжные зонты, кольцевой воздуховод над электроплитами) что соответствует п. 2.13. СанПиН 2.3./2.4.3590-20, п. 194 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. Над всеми производственными ваннами в цехах и столом для просеивания муки в пекарском (мучном) цехе оборудованы вытяжные зонты, что соответствует требованиям п. 2.13. СанПиН 2.3./2.4.3590-20, п. 194 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. Электрокотел в горячем цехе установлен в качестве резервного. Обеденный зал оборудован системой вытяжной вентиляции.

Согласно представленному акту аэродинамических испытаний систем вентиляции № 35/24 от 29.08.2024г. выданному ООО «ТопЭйр», системы механической вентиляции В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7, П1, ВЕ и естественной вентиляции, обслуживающие помещения столовой, прошли испытания и пригодны к дальнейшей эксплуатации. Все отверстия на воздуховодах в цехах обеспечены мелкоячеистыми решетками.

Столовая оборудована необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием; представлены документы осмотра оборудования пищеблока: акты от 31.08.2024г. (составлены комиссией: исполнительный директор ЗОЦ «СКАЗКА» А.Н Кочнев, зам. директора по АХЧ ЗОЦ «СКАЗКА» О.В. Репина, зам. директора по организации питания ЗОЦ «СКАЗКА» А.М. Ефремова), согласно которым, оборудование в рабочем состоянии, возможна его эксплуатация.

Производственные столы, технологическое оборудование, разделочный инвентарь выделены отдельно для сырья и готовой к употреблению пищевой продукции, имеют соответствующую маркировку, закреплены за каждым цехом, что соответствует п. 3.2 СанПиН

ВЫВОД

На основании вышеизложенного и, руководствуясь Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления - в стационарном оздоровительном загородном лагере на базе загородного оздоровительного центра «СКАЗКА» ООО «СКАЗКА», по фактическому адресу: РФ, Пермский край, г.о. Город Березники, территория ДОЦ «Сказка», з/у 1 соответствуют требованиям: п.2.1.1, п.2.2.1, п.2.2.2., п.2.2.3, п.2.2.4, п.2.2.5, п.2.3.1, п.2.3.3, п.2.4.1, п.2.4.6.2, п.2.4.6.3, п.2.4.7, п.2.4.8, п.2.4.9, п.2.4.12, п.2.4.11, п.2.4.13, п.2.5.3, п.2.6.1, п.2.6.2, п.2.6.3, п.2.6.5, п.2.6.6, п.2.7.1, п.2.7.3, п.2.7.4, п.2.8.2, п.2.8.3, п.2.8.5, п.2.8.6, п.2.8.7, п.2.8.9, п.2.8.10, п.2.9.2, п.2.11.4, п.2.11.5, п.3.11.2, п.3.11.3, п.3.11.4, п.3.11.5 п.3.11.7, п.3.11.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.2.5, п.2.12, п.2.13, п.2.16, п.2.19, п.2.23, п.3.2, п.3.4, п.3.5.2, п.3.10, п.3.13, п.8.1.10, п.8.6.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения»; табл.3.1, тбл.3.5 гл. III, таб.6.1, таб. 6.4, п.194, п.195 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(наименование объекта, вида работ, услуг, заключение эксперта на поставленные перед экспертизой вопросы, наименование и пункты примененных нормативных документов, вывод о соответствии или несоответствии нормам объекта экспертизы в целом)

Врач по общей гигиене		Н.М. Вересова
Должность	подпись	Ф.И.О
Врач эпидемиолог		С.Ю Чудова
Должность	подпись	Ф.И.О
Врач по общей гигиене		П.Е Макаров
Должность	подпись	Ф.И.О

Настоящее экспертное заключение не является санитарно-эпидемиологическим заключением и не дает права на эксплуатацию объекта, осуществление хозяйственной и иной деятельности, выполнение работ, оказание услуг.

05.12.2023г.

з) Протокол испытаний № 59-01-03/12090-24-59-01-03/12092-24 от 16.09.2024г.

5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: предписание Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 246 от 13.09.2024г., вх. № 985-СФ от 13.09.2024.

(вх. № документа-основания, дата)

6. В ходе экспертизы проведены: санитарно-эпидемиологическое обследование Загородного оздоровительного центра «СКАЗКА» ООО «СКАЗКА» по адресу: РФ, Пермский край, г.о. Город Березники, территория ДОЦ «Сказка», з/у 1

(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)

и оформлены:

а) Протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования № 818-СФ от 07.10.2024г.

(перечислить протоколы (акты) обследований, протоколы испытаний)

7. Экспертиза проведена: дата начала «13» сентября 2024г., дата окончания «08» октября 2024г.

8. В ходе экспертизы установлено:

ЗОЦ «СКАЗКА» расположен на самостоятельном земельном участке площадью 7,5 га (земельный участок свободный от застройки 4,5га), земельный участок размещается за пределами промышленных объектов и производств, санитарно-защитных зон промышленных объектов и производств, первого пояса ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Через территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, что соответствует требованиям п. 2.1.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20).

Согласно информационному письму от 12.09.2024г. исполнительного директора ООО «СКАЗКА» Кочнева А.В., на территории ЗОЦ «СКАЗКА» деревья и кустарники, плодоносящие ядовитыми плодами и ягодами, на территории отсутствуют. Территория по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений, имеет наружное электрическое освещение, что соответствует требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20.

Территория ЗОЦ «СКАЗКА» спланирована с учетом принципа функционального зонирования, выделены следующие зоны: зона проживания, зона физкультурно-оздоровительных сооружений, зона хозяйственного и технического назначения, что соответствует требованиям п. 3.11.3 СП 2.4.3648-20. При входе на территорию ЗОЦ «СКАЗКА» оборудовано место для встречи с родителями (скамейки, стол, навес), что соответствует требованиям п. 3.11.3 СП 2.4.3648-20.

Согласно приказу №9/24 от 12.09.2024г. исполнительного директора ЗОЦ «СКАЗКА» Кочнева А.В., запрещено купание детей ЗОЦ «СКАЗКА» в открытых водоемах в период летней оздоровительной кампании 2025 года.

Зона физкультурно-оздоровительных сооружений ЗОЦ «СКАЗКА» включает площадки для занятий физкультурой (футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, веревочный парк), согласно акту, утвержденному руководителем ЗОЦ «СКАЗКА» от 29.08.2024г.), игровое и спортивное оборудование ЗОЦ «СКАЗКА» находится в рабочем состоянии.

Покрытие спортивных площадок ЗОЦ «СКАЗКА» - травяное с утрамбованным грунтом, что соответствует требованиям п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20.

На территории зоны хозяйственного и технического назначения ЗОЦ «СКАЗКА» размещены: гараж, автостоянка для хозяйственных машин, котельная.

- № б/н от 18.05.2021г., выданных Отделением № 7 (г. Верещагино) АО Приуральского Филиала АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» (двухэтажный корпус № 12 и медицинский пункт);

- корпуса А, Б (№ 9, № 10), составленные ООО «Кадастр» от 09.04.2024г. составляет:

№ корпусов	**Площади помещений**	**Инв. № согласно тех. паспорту**	**Фактическая площадь ($м^2$)**	**Расчетное количество детей/фактическая площадь ($м^2$) на 1 ребенка**	**Площадь по СанПиН 1.2.3685-21($м^2$)/ на 1 ребенка**
Корпус № 3 (Корпус «Ж»)	Спальная комната № 1	3	35,2	8/4,4	Не менее 4,0 $м^2$
	Спальная комната № 2	4	34,7	8/4,3	
	Спальная комната № 3	5	35,1	8/4,4	
	Спальная комната № 4	6	35,2	8/4,4	
Корпус № 4 (Корпус «Е»)	Спальная комната № 1	3	35,2	8/4,4	Не менее 4,0 $м^2$
	Спальная комната № 2	4	34,7	8/4,3	
	Спальная комната № 3	5	35,1	8/4,4	
	Спальная комната № 4	6	35,2	8/4,4	
Корпус № 5 (Корпус «В»)	Спальная комната № 1	3	35,2	8/4,4	Не менее 4,0 $м^2$
	Спальная комната № 2	4	34,7	8/4,3	
	Спальная комната № 3	5	35,1	8/4,4	
	Спальная комната № 4	6	35,2	8/4,4	
Корпус № 6 (Корпус «Г»)	Спальная комната № 1	3	35,2	8/4,4	Не менее 4,0 $м^2$
	Спальная комната № 2	4	34,7	8/4,3	
	Спальная комната № 3	5	35,1	8/4,4	
	Спальная комната № 4	6	35,2	8/4,4	
Корпус № 7 (Корпус «Д»)	Спальная комната № 1	3	35,2	8/4,4	Не менее 4,0 $м^2$
	Спальная комната № 2	4	34,7	8/4,3	

№ корпусов	Площади помещений	Инв. № согласно тех. паспорту	Фактическая площадь ($м^2$)	Расчетное количество детей/фактическая площадь ($м^2$) на 1 ребенка	Площадь по СанПиН 1.2.3685-21($м^2$)/ на 1 ребенка
	Спальная комната № 8	26	15,8	4/4,0	Не менее 4,0 м²
	Спальная комната № 9	27	15,8	4/4,0	
Корпус № 9, одноэтажный (корпус А)	Спальная комната № 1	14	17,0	4/4,2	
	Спальная комната № 2	15	16,8	4/4,2	
	Спальная комната № 3	17	16,2	4/4,0	
	Спальная комната № 4	18	16,1	4/4,0	
	Спальная комната № 5	19	16,4	4/4,1	
	Спальная комната № 6	20	16,3	4/4,0	
	Спальная комната № 7	6	16,3	4/4,0	
	Спальная комната № 8	7	16,5	4/4,1	
Корпус № 10 одноэтажный (корпус Б)	Спальная комната № 1	8	16,4	4/4,1	Не менее 4,0 м²
	Спальная комната № 2	9	16,4	4/4,1	
	Спальная комната № 3	11	17,1	4/4,2	
	Спальная комната № 4	12	17,3	4/4,3	
	Спальная комната № 5	19	16,1	4/4,0	Не менее 4,0 м²
	Спальная комната № 6	20	16,1	4/4,0	
	Спальная комната № 7	6	16,1	4/4,0	
	Спальная комната № 8	7	16,2	4/4,0	

С учетом соблюдения требований табл. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21), расчётное количество детей в ЗОЦ «СКАЗКА» составляет 319 человек.

Во всех жилых корпусах ЗОЦ «СКАЗКА» в санузлах для девочек/мальчиков выделены кабинки для персонала.

Во всех жилых корпусах ЗОЦ «СКАЗКА» каждая туалетная комната оборудована умывальными раковинами и туалетными кабинами с дверями.

№№ корпусов	**Количество умывальных раковин**		**Расчётное количество детей (табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21)**		**Количество унитазов/писсуаров**		**Расчётное количество детей (табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21)**	
	мальчики	девочки	мальчики	девочки	мальчики	девочки	мальчики	девочки
Корпус № 12 первый этаж (Корпус «И»)	5	5	25	25	3	3	48	24
Корпус № 12 второй этаж (Корпус «И»)	5	5	25	25	3	3	48	32
Корпус № 3 (Корпус «Ж»)	4	4	20	20	2	2	32	16
Корпус № 4 (Корпус «Е»)	4	4	20	20	2	2	32	16
Корпус № 5 (Корпус «В»)	4	4	20	20	2	2	32	16
Корпус № 6 (Корпус «Г»)	4	4	20	20	2	2	32	16
Корпус № 7 (Корпус «Д»)	4	4	20	20	2	2	32	16
Корпус № 8 (Корпус «З»)	4	4	20	20	2	2	32	16

позволяет проводить их ежедневную дезинфекцию, унитазы оборудованы сиденьями, что соответствует требованиям п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20.

Для сбора грязного и доставки в корпуса чистого белья имеются специальные мешки.

Для сбора и хранения грязного и чистого белья имеются отдельные помещения в здании склада, чистое белье хранится на стеллажах, что соответствует требованиям п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20.

Согласно информационному письму исполнительного директора ЗОЦ «СКАЗКА» Кочнева А.В. от 24.05.2024г, постельные принадлежности прошли камерную дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20. Представлен акт сдачи-приемки оказанных услуг от 01.04.2024г., согласно которому проведена дезинфекция белья и мягкого инвентаря ООО «НПФ «Дезсервис».

Воспитатели отрядов – будут проживать в выделенных комнатах для персонала при отрядах, имеющихся в каждом жилом корпусе, по 2 человека (оборудование: 2 кровати, шкаф для одежды, тумбы). Весь остальной персонал будет проживать в общежитии на территории лагеря, в комнатах по 2 человека. В наборе помещений общежития (предназначенного для проживания персонала) имеются: спальные комнаты, помещения для хранения одежды, обуви, санитарные узлы, оборудованные душевыми поддонами, унитазами, раковинами для мытья рук (кожный антисептик, мыло на каждой умывальной раковине).

На каждые 2 жилые комнаты выделен бактерицидный облучатель-рециркулятор марки - «СФЕРА 112/03», согласно паспорту бактерицидного облучателя его производительность составляет 80 $м^3$ /ч. Рециркуляторы будут работать по графику, что соответствует требованиям, установленным в п. 3.11.11 СП 2.4.3648-20.

Санитарно-техническое благоустройство ЗОЦ «СКАЗКА»

Здания пищеблока, медицинского блока, всех жилых корпусов ЗОЦ «СКАЗКА» оборудованы централизованными системами хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения, что соответствует требованиям п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20.

Водоснабжение – централизованное. Обеспечение ЗОЦ «СКАЗКА» питьевой водой осуществляется от сетей водопровода г. Березники. Представлена копия договора №3161 от 19.08.2013г. с ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» на отпуск воды и прием сточных вод.

Горячее водоснабжение: помещения пищеблока, жилых корпусов №№ 6,7,8 обеспечиваются горячей водой за счет котельной, работающей на твердом топливе (дрова), помещения медицинского блока, жилые корпуса №№ 3,4,5,12,9,10 обеспечиваются горячим водоснабжением за счет собственных электрических водонагревательных котлов (имеются резервные аккумуляторы, для работы котлов при отключении электроэнергии), представлен акт проверки внутренних систем холодного и горячего водоснабжения от 06.05.2024, составленный комиссией ЗОЦ «СКАЗКА», согласно акту системы считаются пригодными к эксплуатации.

Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Подводка холодной и горячей воды обеспечена в помещения медицинского назначения, столовой, туалеты, душевые, умывальные с ногомойками, умывальные перед обеденным залом, помещениям для хранения уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Схема наружных сетей холодного водоснабжения ЗОЦ «СКАЗКА» представлена (согласована с МУП «Водоканал» от 27.05.2014г.).

после локальных установок очистки сточных вод в водный объект не организован. В соответствии с представленными схемами наружных сетей канализации, согласованными с МУП «Водоканал» от 26.05.2017г., стоки после двух УОСВ «ТОПАС-75», поступают в три бетонированные подземные закольцованные емкости (колодцы) с бетонированными стенками и дном общим объёмом 66,7 куб.м., после УОСВ «ТОПАС-50», - в одну подземную ёмкость с бетонированными стенками и дном объёмом 22,6 куб.м.

В соответствии с представленным паспортом, станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «Евролос Экопром» предназначена для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод путем механико-биологической очистки (включает в себя этапы: механическая очистка, биологическая очистка в анаэробных условиях, биологическая очистка в аэробных условиях, разделение ила и очищенной воды, доочистка в анаэробных условиях, задержание отмершей биопленки, обеззараживание и сброс очищенных стоков, анаэробная стабилизация осадка). Установка состоит из 7 камер, последовательно сообщающихся между собой: первичный отстойник, анаэробная зона (с системой крупнопузырчатой аэрации), аэротенк 1 ступени (системы мелкопузырчатой аэрации), аэротенк 2 (с системой мелкопузырчатой аэрации), вторичный отстойник, третичный отстойник, камера сброса очищенных вод.

В процессе работы «Евролос Экопром», согласно паспорту, неприятный запах не выделяется, т. к. в ходе работы преобладают аэробные процессы (позволяет монтировать вблизи жилых зданий). Количество пользователей одной установки – 70 человек. На данных локальных очистных сооружениях осуществляется очистка и обеззараживание стоков. Выпуск стоков после локальной установки очистки сточных вод в водный объект не организован.

Согласно представленной схеме, согласованной с МУП «Водоканал» от 06.05.2024г., стоки после установки «Евролос Экопром 70» поступают в емкость с бетонированными стенками и дном объемом 22,3 куб.м.

Согласно актам о проведении гидравлического испытания безнапорного трубопровода и колодцев на герметичность от 06.05.2024, согласованными комиссией ЗОЦ «СКАЗКА», для сбора и накопления сточных вод от общежития персонала ЗОЦ и медицинского пункта с изолятором оборудована 1 подземная герметичная емкость (колодец) объемом 5,65 куб.м., для сбора и накопления сточных вод от административного корпуса оборудована 1 подземная герметичная емкость (колодец) объемом 2,8 куб.м. Глубина прокладки сетей канализации 2,5 м.

Стоки из указанных емкостей (колодцев) предусмотрено вывозить специализированным транспортом по договору № 12 от 16.01.2023 с ИП Прилепа В.Ф, для последующего сброса в централизованную систему канализации г. Березники. Вывоз жидких бытовых отходов предусмотрен ежедневно.

На пищеблоке, в помещениях медицинского назначения, в служебно-бытовых помещениях, во всех жилых корпусах оборудованы сети внутренней канализации.

Отопление, вентиляция.

Отопление – на пищеблоке, в жилых корпусах №№ 6,7,8 обеспечивается от собственной котельной, работающей на твердом топливе (дрова), представлен акт проверки состояния системы отопления от 30.08.2024, согласно акту, система отопления ЗОЦ «СКАЗКА» находится в рабочем состоянии. В жилых корпусах №№ 3,4,5,12,9,10 в медицинском корпусе - с использованием электрических конвекторов, согласно представленной инструкции электрические конвекторы не излучают инфракрасное излучение, что соответствует требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20.

целостности, что позволяет проводить их уборку влажным способом и дезинфекцию и соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Полы в помещениях душевых оборудованы сливными трапами с уклонами к отверстиям трапов, что соответствует требованиям п. 2.6.1СП 2.4.3648-20.

На использованные отделочные материалы при капитальном ремонте корпусов №№ 9, 10 в 2023-2024 гг представлены сертификаты, декларации о соответствии.

Медицинское обслуживание

В набор медицинских помещений входят изолятор и медицинский пункт, расположенные в отдельно стоящем одноэтажном корпусе. Входы в медицинский пункт и изолятор раздельные. Медицинская деятельность в детском оздоровительном лагере осуществляется на основании лицензии Министерства здравоохранения Пермского края № ЛО-59-01-002497 от 30.05.2014 г. и санитарно-эпидемиологического заключения на медицинскую деятельность № 59.04.01.000.М.000030.04.14 от 23.04.2014г., что соответствует требованиям п.2.9.2 СП 2.4.3648-20.

Состав и площади помещений медицинского пункта (согласно техническому паспорту от 18.05.2021г., составленному Приуральским филиалом АО «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ»), соответствуют требованиям п. 3.11.5 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Помещения изолятора рассчитаны на кратковременное пребывание детей. В случае необходимости имеется возможность доставки детей в ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Е.А. Вагнера».

Буфетная изолятора предусмотрена как помещение для обработки посуды, готовая пища будет доставляться (в специальной, закрывающейся, индивидуальной посуде) в изолятор из столовой.

Поверхности стен, полов и потолков помещений медицинского пункта и изолятора гладкие, влагостойкие, легкодоступные для влажной уборки и устойчивые к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, края линолеума заведены под плинтуса.

Процедурные кабинеты оборудованы умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением, имеются дозаторы с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков.

Материалы, из которых изготовлены потолки, обеспечивают возможность проведения влажной очистки и дезинфекции. Элементы потолков фиксированы без возможности сдвигания при уборке.

Наружные и внутренние поверхности медицинской мебели выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Для мытья рук в процедурных, кабинетах врача, санузлах, установлены раковины с подводкой холодной и горячей воды, оборудованные смесителями.

В процедурных кабинетах обработка инструментария не предусмотрена. Медицинский пункт и изолятор обеспечены медицинским инструментарием (шпатели, шприцы) однократного применения, стерильными спиртовыми салфетками и мягким материалом в заводской упаковке.

Теплоснабжение помещений осуществляется от электрических конвекторов. Нагревательные приборы, имеют гладкую поверхность, устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Вентиляция в помещениях медицинского назначения естественная неорганизованная за счёт оконных и дверных проёмов (так как площадь помещений медицинского назначения менее 500 м^2).

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, скамьями), без дефектов и повреждений, имеющей покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.В здании столовой оборудованы раздельные санузлы для мальчиков и девочек, в которых установлены унитазы, умывальные раковины.

Перед входом в обеденный зал установлено 12 умывальных раковин с учетом ростовозрастных особенностей, а также 2 умывальных раковины в тамбуре санузлов при столовой (при норме 1 на 20 посадочных мест), для вытирания рук имеются электрополотенца; раковины обеспечены мылом, растворами антисептика.

Производственные помещения.

Цех для полуфабрикатов из сырой птицы. Оборудование: раковина для мытья рук с локтевым смесителем, производственные ванны - 2, столы для полуфабрикатов- 3, холодильник, овоскоп, электромясорубка.

Овощной цех. Оборудование: две ванны для обработки овощей , картофелечистка, 3 стола для сырых овощей, подтоварники, умывальная раковина с локтевым смесителем, холодильник.

Мясо-рыбный цех. Оборудование: 2 моечные ванны: для мяса, рыбы, электромясорубка, 2 производственных стола, машина для смешивания фарша BWL, умывальная раковина с локтевым смесителем, холодильник.

Цех вторичной обработки овощей. Оборудование: 2 моечные ванны, 2 производственных стола, умывальная раковина с локтевым смесителем, холодильник, овощерезка.

Пекарский (мучной) цех. Оборудование: умывальная раковина с локтевым смесителем, столы производственные -2 («Тесто», «Мука»), тестомес, стеллаж для расстойки теста, подтоварник для муки. Столешница стола для работы с тестом выполнена из дерева твердых лиственных пород), что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Для мучных выпечных изделий предполагается использовать пакетированную муку.

Холодный цех. Оборудование: раковина для мытья рук с локтевым смесителем, 3 производственных стола, 2 производственные ванны (для вторичной обработки фруктов), бактерицидный облучатель, 2 холодильных шкафа, слайсер.

Горячий цех. Оборудование: раковина для мытья рук с локтевым смесителем, производственные ванны, котел пищеварочный, пекарский шкаф, пароконвектомат, электропривод для готовой продукции, 3 электроплиты, холодильное оборудование (шкаф холодильный - для суточных проб; на раздаче- холодильная витрина для холодных закусок и напитков), шкафы и стеллажи для чистой посуды, столы производственные.

Моечная кухонной посуды. Оборудование: раковина для мытья рук с локтевым смесителем, 2-х секционная моечная ванна (1 ванна с душевой насадкой на гибком шланге), стеллажи для чистой посуды. Последняя моечная ванна оборудована гибким шлангом с душевой насадкой, а также металлической сеткой с ручками, имеются резиновые пробки для ванн, что соответствует требованиям, установленным п. 195 СанПиН 1.2.3685-21.

Моечная столовой посуды. Оборудование: посудомоечные машины (2), 3-х секционная моечная ванна для мытья столовой посуды (тарелки), 3-х секционная моечная ванна для мытья стаканов и столовых приборов, стеллаж для сбора грязной посуды, стеллажи и шкафы для хранения столовой посуды, стол для чистой посуды. Последние моечные ванны оборудованы гибкими шлангами с душевыми насадками, а также металлическими сетками с ручками, имеются резиновые пробки для ванн, что соответствует требованиям, установленным п. 195 СанПиН 1.2.3685-21.

Складские помещения: склад суточного запаса (холодильное оборудование: 2 бытовых холодильника,2 холодильных шкафа, стеллажи, психрометр), склад мясо-рыбной продукции (морозильные лари – 5: для мяса-3, для рыбы-1, для птицы-1,), склад масло-жировой и молочной продукции (холодильный шкаф), склад сухой сыпучей и консервированной продукции (стеллажи, холодильное оборудование, психрометр), склад для хранения овощей и фруктов (поддоны, психрометр).

2.3./2.4.3590-20, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, для контакта с пищевыми продуктами (из нержавеющей стали), что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Для хранения ножей и досок имеются специальные подставки магнитные держатели. Кухонная посуда выполнена из нержавеющей стали, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. На раздаче имеется холодильная витрина для хранения холодных напитков и холодных закусок, что соответствует требованиям п. 3.5.2 СанПиН 2.3./2.4.3590-20. Весь инвентарь, используемый для порционирования блюд, имеет мерную метку объёма в миллилитрах, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Складские помещения оборудованы гигрометрами ВИТ-1, холодильники оборудованы термометрами для контроля температуры хранения, что соответствует требованиям п. 3.13., 8.6.4. СанПиН 2.3./2.4.3590-20, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. (представлены свидетельства о поверке гигрометров ВИТ-1 от 11.05.2023г., , сроком действия до 11.05.2025г., выданные ФБУ «Пермский ЦСМ»).

Для повторной обработки овощей и фруктов в холодном цехе оборудованы производственные ванны. Для прокаливания металлического инвентаря имеется жарочный шкаф, что соответствует требованиям п. 3.10 СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Столовая и чайная посуда изготовлена из фаянса, фарфора, стекла, столовые приборы – из нержавеющей стали, посуда с отбитой эмалью, трещинами сколами отсутствует, что соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Для хранения столовых приборов имеются металлические кассеты. Для хранения чистой столовой посуды имеются шкафы. Для мытья посуды ручным способом имеются щетки. На пищеблоке имеются водные термометры для осуществления контроля за температурным режимом воды при обработке посуды.

Для хранения пищевых отходов имеются промаркированные емкости с крышками.

Для хранения суточных проб установлен холодильник в горячем цехе, что соответствует п. 8.1.10 СП СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Для хранения хлеба установлен двухсекционный шкаф в горячем цехе на участке готовой продукции, дверцы шкафа имеют отверстия для вентиляции. Для хранения скоропортящихся продуктов установлено холодильное и морозильное оборудование в складских и производственных помещениях.

Санитарно-бытовые помещения. Для сотрудников пищеблока имеется гардеробная, оборудованная индивидуальными шкафами для раздельного хранения домашней и спецодежды, туалет, двери которого не выходят в производственные и складские помещения (перед входом имеется крючок для спецодежды), что соответствует п. 3.4. СанПиН 2.3./2.4.3590-20. При гардеробе имеется душевая для сотрудников.

На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования в помещениях пищеблока и складских помещениях при визуальном осмотре не обнаружено насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности, что соответствует п. 2.23. СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Мероприятия по защите объекта (пищеблока) от грызунов проведены в полном объеме: двери в складские помещения металлические, установлены доводчики, обеспечивающие самостоятельное закрывание двери; отверстия вентиляционных систем закрыты мелкоячеистыми решетками, что соответствует п. 2.23. СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение осуществляется в специально выделенном для этого помещении, оборудованном поддоном с подводкой к нему горячей и холодной воды. Уборочный инвентарь для туалета хранится отдельно от инвентаря для уборки других помещений, что соответствует п. 2.19. СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Для обеззараживания воздуха на пищеблоке имеются: передвижные бактерицидные облучатели -рециркуляторы «Сфера» - 2 шт, стационарный бактерицидный облучатель на стене в холодном цехе – ОБН.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

СЕВЕРНЫЙ ФИЛИЛ

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Адреса мест осуществления деятельности: Россия, 618540, Пермский край, г.Соликамск, ул.Кирова, 1, Россия, 618400, Пермский край, г.Березники, пер.Северный, 13

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

Протокол (акт)
санитарно-эпидемиологического обследования

№ 818-СФ **от** «07» октября **20**24 **г.**

г. Березники

Мною (нами), врачами по общей гигиене Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Вересовой Натальей Михайловной, Макаровым Павлом Евгеньевичем; врачом эпидемиологом Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Чудовой Светланой Юрьевной
(должность, Ф.И.О.)
в присутствии исполнительного директора ООО «СКАЗКА» Кочнева Антона Васильевича
(должность, Ф.И.О.)
на основании предписания Северного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю № 246 от 13.09.2024 г., вх. № 985-СФ от 13.09.2024 г.
(наименование, вх. № документа-основания, дата)
проведено санитарно-эпидемиологическое обследование ООО «СКАЗКА», по фактическому адресу: РФ, Пермский край, г.о. Город Березники, территория ДОЦ «Сказка», з/у 1.
(наименование объекта инспекции, адрес)
Цель обследования: установление соответствия (несоответствия) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления - в стационарном оздоровительном загородном лагере на базе загородного оздоровительного центра «СКАЗКА» ООО «СКАЗКА», по фактическому адресу: РФ, Пермский край, г.о. Город Березники, территория ДОЦ «Сказка», з/у 1 требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Обследование проведено: дата «20» сентября 2024года.

При обследовании установлено:

ЗОЦ «СКАЗКА» расположен на самостоятельном земельном участке площадью 7,5 га (земельный участок свободный от застройки 4,5га), земельный участок размещается за

требованиям п. 3.11.2 СП 2.4.3648-20. При проведении обследования территории ЗОЦ «СКАЗКА» жилые норы грызунов не обнаружены.

Здания и сооружения ЗОЦ «СКАЗКА»

Для размещения детей на территории ЗОЦ «СКАЗКА» имеются жилые корпуса: восемь одноэтажных корпусов - №№ 3,4,5,6,7,8,9,10, один двухэтажный корпус № 12. Также на территории ЗОЦ «СКАЗКА» имеются отдельно стоящие одноэтажные здания столовой, клуба, медицинского пункта, прачечная, общежитие для сотрудников, административный корпус.

Представлен акт проверки состояния зданий и сооружений ЗОЦ «Сказка» от 31.08.2024г., согласно заключению которого все здания и сооружения ЗОЦ «Сказка» находятся в удовлетворительном состоянии, пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Согласно информационному письму исполнительного директора ЗОЦ, «СКАЗКА» Кочнева А.В. от 24.05.2024г, посещение детей родителями будет разрешено в установленных местах: на момент обследования около входа в ЗОЦ «СКАЗКА» оборудованы беседки, что соответствует требованиям п. 3.11.3 СП 2.4.3648-20.

Входы в здания всех спальных корпусов оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

В ЗОЦ «СКАЗКА» помещения для размещения детей, медицинские помещения, не размещены в цокольных и подвальных этажах, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Площадь на одного ребенка в спальных корпусах согласно данным технических паспортов:

- №№ б/н от 14.11.2013, выданных Отделением № 15 (г. Березники) Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Пермскому краю (одноэтажные корпуса №№ 3-8);

- № б/н от 18.05.2021г., выданных Отделением № 7 (г. Верещагино) АО Приуральского Филиала АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» (двухэтажный корпус № 12 и медицинский пункт);

- корпуса А, Б (№ 9, № 10), составленные ООО «Кадастр» от 09.04.2024г. составляет:

№ корпусов	**Площади помещений**	**Инв. № согласно тех. паспорту**	**Фактическая площадь ($м^2$)**	**Расчетное количество детей/фактическая площадь ($м^2$) на 1 ребенка**	**Площадь по СанПиН 1.2.3685-21($м^2$)/ на 1 ребенка**
Корпус № 3 (Корпус «Ж»)	Спальная комната № 1	3	35,2	8/4,4	Не менее 4,0 $м^2$
	Спальная комната № 2	4	34,7	8/4,3	
	Спальная комната № 3	5	35,1	8/4,4	
	Спальная комната № 4	6	35,2	8/4,4	
Корпус № 4 (Корпус «Е»)	Спальная комната № 1	3	35,2	8/4,4	Не менее 4,0 $м^2$
	Спальная комната № 2	4	34,7	8/4,3	
	Спальная комната № 3	5	35,1	8/4,4	
	Спальная комната № 4	6	35,2	8/4,4	
	Спальная комната № 1	3	35,2	8/4,4	Не менее 4,0 $м^2$

№ корпусов	Площади помещений	Инв. № согласно тех. паспорту	Фактическая площадь ($м^2$)	Расчетное количество детей/фактическая площадь ($м^2$) на 1 ребенка	Площадь по СанПиН 1.2.3685-21($м^2$)/ на 1 ребенка
Корпус № 12 второй этаж (Корпус «И»)	Спальная комната № 1	11	15,6	4/4,0	Не менее 4,0 $м^2$
	Спальная комната № 2	12	16,1	4/4,0	
	Спальная комната № 3	13	16,1	4/4,0	
	Спальная комната № 4	14	15,8	4/4,0	
	Спальная комната № 5	23	16,0	4/4,0	
	Спальная комната № 6	24	16,0	4/4,0	
	Спальная комната № 8	26	15,8	4/4,0	
	Спальная комната № 9	27	15,8	4/4,0	
Корпус № 9, одноэтажный (корпус А)	Спальная комната № 1	14	17,0	4/4,2	Не менее 4,0 $м^2$
	Спальная комната № 2	15	16,8	4/4,2	
	Спальная комната № 3	17	16,2	4/4,0	
	Спальная комната № 4	18	16,1	4/4,0	
	Спальная комната № 5	19	16,4	4/4,1	
	Спальная комната № 6	20	16,3	4/4,0	
	Спальная комната № 7	6	16,3	4/4,0	
	Спальная комната № 8	7	16,5	4/4,1	
Корпус № 10 одноэтажный (корпус Б)	Спальная комната № 1	8	16,4	4/4,1	Не менее 4,0 $м^2$
	Спальная комната № 2	9	16,4	4/4,1	
	Спальная комната № 3	11	17,1	4/4,2	
	Спальная комната № 4	12	17,3	4/4,3	
	Спальная комната № 5	19	16,1	4/4,0	Не менее 4,0 $м^2$
	Спальная комната № 6	20	16,1	4/4,0	
	Спальная комната № 7	6	16,1	4/4,0	

для сушки одежды и обуви детей, место для хранения обуви, оборудованное полками. В корпусах №№ 12, 9,10 имеются помещения для хранения личных сумок. В корпусах №№ 3-8 выделены специальные шкафы с отделениями для хранения личных сумок, что соответствует требованиям п. 3.11.7 СП 2.4.3648-20.

Во всех жилых корпусах ЗОЦ «СКАЗКА» в санузлах для девочек/мальчиков выделены кабинки для персонала.

Во всех жилых корпусах ЗОЦ «СКАЗКА» каждая туалетная комната оборудована умывальными раковинами и туалетными кабинами с дверями.

№№ корпусов	**Количество умывальных раковин**		**Расчётное количество детей (табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21)**		**Количество унитазов/писсуаров**		**Расчётное количество детей (табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21)**	
	мальчики	девочки	мальчики	девочки	мальчики	девочки	мальчики	девочки
Корпус № 12 первый этаж (Корпус «И»)	5	5	25	25	3	3	48	24
Корпус № 12 второй этаж (Корпус «И»)	5	5	25	25	3	3	48	32
Корпус № 3 (Корпус «Ж»)	4	4	20	20	2	2	32	16
Корпус № 4 (Корпус «Е»)	4	4	20	20	2	2	32	16
Корпус № 5 (Корпус «В»)	4	4	20	20	2	2	32	16
Корпус № 6 (Корпус «Г»)	4	4	20	20	2	2	32	16
Корпус № 7 (Корпус «Д»)	4	4	20	20	2	2	32	16
Корпус № 8 (Корпус «З»)	4	4	20	20	2	2	32	16
Корпус № 9	3	3	15	15	3	2	48	16

и трещин, что позволяет проводить их ежедневную дезинфекцию, унитазы оборудованы сиденьями, что соответствует требованиям п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20.

Для сбора грязного и доставки в корпуса чистого белья имеются специальные мешки.

Для сбора и хранения грязного и чистого белья имеются отдельные помещения в здании склада, чистое белье хранится на стеллажах, что соответствует требованиям п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20.

Согласно информационному письму исполнительного директора ЗОЦ «СКАЗКА» Кочнева А.В. от 24.05.2024г, постельные принадлежности прошли камерную дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20. Представлен акт сдачи-приемки оказанных услуг от 01.04.2024г., согласно которому проведена дезинфекция белья и мягкого инвентаря ООО «НПФ «Дезсервис».

Воспитатели отрядов – будут проживать в выделенных комнатах для персонала при отрядах, имеющихся в каждом жилом корпусе, по 2 человека (оборудование: 2 кровати, шкаф для одежды, тумбы). Весь остальной персонал будет проживать в общежитии на территории лагеря, в комнатах по 2 человека. В наборе помещений общежития (предназначенного для проживания персонала) имеются: спальные комнаты, помещения для хранения одежды, обуви, санитарные узлы, оборудованные душевыми поддонами, унитазами, раковинами для мытья рук (кожный антисептик, мыло на каждой умывальной раковине).

На каждые 2 жилые комнаты выделен бактерицидный облучатель-рециркулятор марки - «СФЕРА 112/03», согласно паспорту бактерицидного облучателя его производительность составляет 80 м^3 /ч. Рециркуляторы будут работать по графику, что соответствует требованиям, установленным в п. 3.11.11 СП 2.4.3648-20.

Санитарно-техническое благоустройство ЗОЦ «СКАЗКА»

Здания пищеблока, медицинского блока, всех жилых корпусов ЗОЦ «СКАЗКА» оборудованы централизованными системами хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения, что соответствует требованиям п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20.

Водоснабжение – централизованное. Обеспечение ЗОЦ «СКАЗКА» питьевой водой осуществляется от сетей водопровода г. Березники. Представлена копия договора №3161 от 19.08.2013г. с ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» на отпуск воды и прием сточных вод.

Горячее водоснабжение: помещения пищеблока, жилых корпусов №№ 6,7,8 обеспечиваются горячей водой за счет котельной, работающей на твердом топливе (дрова), помещения медицинского блока, жилые корпуса №№ 3,4,5,12,9,10 обеспечиваются горячим водоснабжением за счет собственных электрических водонагревательных котлов (имеются резервные аккумуляторы, для работы котлов при отключении электроэнергии), представлен акт проверки внутренних систем холодного и горячего водоснабжения от 06.05.2024, составленный комиссией ЗОЦ «СКАЗКА», согласно акту системы считаются пригодными к эксплуатации.

Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Подводка холодной и горячей воды обеспечена в помещения медицинского назначения, столовой, туалеты, душевые, умывальные с ногомойками, умывальные перед обеденным залом, помещениям для хранения уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Схема наружных сетей холодного водоснабжения ЗОЦ «СКАЗКА» представлена (согласована с МУП «Водоканал» от 27.05.2014г.).

В пробах воды, отобранных в ЗОЦ «СКАЗКА», микробиологические и органолептические показатели соответствуют требованиям, установленным в табл. 3.1, 3.5 главы III СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 (Протокол № 59-01-03/12090-24 – 59-01-03/12092-24 от 16.09.2024г., выданный ОИЛЦ Северного и Окружного (Коми-

хозяйственно-бытовых сточных вод путем механико-биологической очистки (включает в себя этапы: механическая очистка, биологическая очистка в анаэробных условиях, биологическая очистка в аэробных условиях, разделение ила и очищенной воды, доочистка в анаэробных условиях, задержание отмершей биопленки, обеззараживание и сброс очищенных стоков, анаэробная стабилизация осадка). Установка состоит из 7 камер, последовательно сообщающихся между собой: первичный отстойник, анаэробная зона (с системой крупнопузырчатой аэрации), аэротенк 1 ступени (системы мелкопузырчатой аэрации), аэротенк 2 (с системой мелкопузырчатой аэрации), вторичный отстойник, третичный отстойник, камера сброса очищенных вод.

В процессе работы «Евролос Экопром», согласно паспорту, неприятный запах не выделяется, т. к. в ходе работы преобладают аэробные процессы (позволяет монтировать вблизи жилых зданий). Количество пользователей одной установки – 70 человек. На данных локальных очистных сооружениях осуществляется очистка и обеззараживание стоков. Выпуск стоков после локальной установки очистки сточных вод в водный объект не организован.

Согласно представленной схеме, согласованной с МУП «Водоканал» от 06.05.2024г., стоки после установки «Евролос Экопром 70» поступают в емкость с бетонированными стенками и дном объемом 22,3 куб.м.

Согласно актам о проведении гидравлического испытания безнапорного трубопровода и колодцев на герметичность от 06.05.2024, согласованными комиссией ЗОЦ «СКАЗКА», для сбора и накопления сточных вод от общежития персонала ЗОЦ и медицинского пункта с изолятором оборудована 1 подземная герметичная емкость (колодец) объемом 5,65 куб.м., для сбора и накопления сточных вод от административного корпуса оборудована 1 подземная герметичная емкость (колодец) объемом 2,8 куб.м. Глубина прокладки сетей канализации 2,5 м.

Стоки из указанных емкостей (колодцев) предусмотрено вывозить специализированным транспортом по договору № 12 от 16.01.2023 с ИП Прилепа В.Ф, для последующего сброса в централизованную систему канализации г. Березники. Вывоз жидких бытовых отходов предусмотрен ежедневно.

На пищеблоке, в помещениях медицинского назначения, в служебно-бытовых помещениях, во всех жилых корпусах оборудованы сети внутренней канализации.

Отопление, вентиляция.

Отопление – на пищеблоке, в жилых корпусах №№ 6,7,8 обеспечивается от собственной котельной, работающей на твердом топливе (дрова), представлен акт проверки состояния системы отопления от 30.08.2024, согласно акту, система отопления ЗОЦ «СКАЗКА» находится в рабочем состоянии. В жилых корпусах №№ 3,4,5,12,9,10 в медицинском корпусе - с использованием электрических конвекторов, согласно представленной инструкции электрические конвекторы не излучают инфракрасное излучение, что соответствует требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20.

Вентиляция в жилых корпусах естественная за счет окон, дверей; в корпусах №№ 9,10 также оборудована механическая вентиляция.

На момент проведения обследования 20.09.2024г., температура воздуха в помещениях жилых корпусов ЗОЦ «СКАЗКА», согласно показаниям термометров, составляла от 18 до 20°С (ЗОЦ «СКАЗКА» не функционирует).

На момент обследования форточки и фрамуги в корпусах находились в исправном состоянии, оконные проемы обеспечены солнцезащитными устройствами (шторы) не ниже уровня подоконника, москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

В помещениях корпусов №№ 9,10 (туалеты с душевыми, помещения сушки одежды и обуви) оборудована механическая вытяжная вентиляция: представлены паспорта, выданные ООО «ТопЭйр»., согласно заключениям от 20.04.2024., вентиляционные системы пригодны к эксплуатации (пусковая наладка проведена 20.04.2024 года).

Помещения изолятора рассчитаны на кратковременное пребывание детей. В случае необходимости имеется возможность доставки детей в ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Е.А. Вагнера».

Буфетная изолятора предусмотрена как помещение для обработки посуды, готовая пища будет доставляться (в специальной, закрывающейся, индивидуальной посуде) в изолятор из столовой.

Поверхности стен, полов и потолков помещений медицинского пункта и изолятора гладкие, влагостойкие, легкодоступные для влажной уборки и устойчивые к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, края линолеума заведены под плинтуса.

Процедурные кабинеты оборудованы умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением, имеются дозаторы с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков.

Материалы, из которых изготовлены потолки, обеспечивают возможность проведения влажной очистки и дезинфекции. Элементы потолков фиксированы без возможности сдвигания при уборке.

Наружные и внутренние поверхности медицинской мебели выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Для мытья рук в процедурных, кабинетах врача, санузлах, установлены раковины с подводкой холодной и горячей воды, оборудованные смесителями.

В процедурных кабинетах обработка инструментария не предусмотрена. Медицинский пункт и изолятор обеспечены медицинским инструментарием (шпатели, шприцы) однократного применения, стерильными спиртовыми салфетками и мягким материалом в заводской упаковке.

Теплоснабжение помещений осуществляется от электрических конвекторов. Нагревательные приборы, имеют гладкую поверхность, устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Вентиляция в помещениях медицинского назначения естественная неорганизованная за счёт оконных и дверных проёмов (так как площадь помещений медицинского назначения менее 500 м^2).

В санузлах, душевых изолятора - вытяжная вентиляция с механическим побуждением без организованного притока за счёт канальных вентиляторов.

Медицинские кабинеты обеспечены естественным освещением. Без естественного освещения используются санузлы боксированных палат и душевая. В качестве источников искусственного освещения используются светильники со светодиодными лампами. Источники искусственного освещения в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.5, 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

Для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений в процедурных кабинетах, установлены бактерицидные рециркуляторы «Армед» (марка СН111-115, производительность 30 м^3) закрытого типа. Бактерицидные облучатели приобретены в январе и в мае 2021г., срок службы бактерицидных ламп 8000 часов не выработан. Для хранения уборочного инвентаря в медицинском корпусе выделено отдельное помещение, оборудованное поддоном с подводкой холодной и горячей воды, умывальной раковиной, стеллажом для хранения уборочного инвентаря, весь инвентарь промаркирован, инвентарь для уборки туалетов хранится отдельно.

В ЗОЦ «СКАЗКА» для организации ежедневного проведения термометрии детям и сотрудникам бесконтактным способом имеются бесконтактные термометры 9 – шт. (инструкция по применению и сертификат соответствия представлены).

Для проведения обработки рук (дезинфекции) установлены дозаторы с кожными антисептиками рядом с умывальными раковинами (в санузлах, в медицинском корпусе), на входе в учреждение.

Пекарский (мучной) цех. Оборудование: умывальная раковина с локтевым смесителем, столы производственные -2 («Тесто», «Мука»), тестомес, стеллаж для расстойки теста, подтоварник для муки. Столешница стола для работы с тестом выполнена из дерева твердых лиственных пород), что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Для мучных выпечных изделий предполагается использовать пакетированную муку.

Холодный цех. Оборудование: раковина для мытья рук с локтевым смесителем, 3 производственных стола, 2 производственные ванны (для вторичной обработки фруктов), бактерицидный облучатель, 2 холодильных шкафа, слайсер.

Горячий цех. Оборудование: раковина для мытья рук с локтевым смесителем, производственные ванны, котел пищеварочный, пекарский шкаф, пароконвектомат, электропривод для готовой продукции, 3 электроплиты, холодильное оборудование (шкаф холодильный - для суточных проб; на раздаче- холодильная витрина для холодных закусок и напитков), шкафы и стеллажи для чистой посуды, столы производственные.

Моечная кухонной посуды. Оборудование: раковина для мытья рук с локтевым смесителем, 2-х секционная моечная ванна (1 ванна с душевой насадкой на гибком шланге), стеллажи для чистой посуды. Последняя моечная ванна оборудована гибким шлангом с душевой насадкой, а также металлической сеткой с ручками, имеются резиновые пробки для ванн, что соответствует требованиям, установленным п. 195 СанПиН 1.2.3685-21.

Моечная столовой посуды. Оборудование: посудомоечные машины (2), 3-х секционная моечная ванна для мытья столовой посуды (тарелки), 3-х секционная моечная ванна для мытья стаканов и столовых приборов, стеллаж для сбора грязной посуды, стеллажи и шкафы для хранения столовой посуды, стол для чистой посуды. Последние моечные ванны оборудованы гибкими шлангами с душевыми насадками, а также металлическими сетками с ручками, имеются резиновые пробки для ванн, что соответствует требованиям, установленным п. 195 СанПиН 1.2.3685-21.

Складские помещения: склад суточного запаса (холодильное оборудование: 2 бытовых холодильника,2 холодильных шкафа, стеллажи, психрометр), склад мясо-рыбной продукции (морозильные лари – 5: для мяса-3, для рыбы-1, для птицы-1,), склад масло-жировой и молочной продукции (холодильный шкаф), склад сухой сыпучей и консервированной продукции (стеллажи, холодильное оборудование, психрометр), склад для хранения овощей и фруктов (поддоны, психрометр).

Внутренняя отделка. Стены производственных помещений на всю высоту и потолки выполнены из материалов, выдерживающих влажную уборку с применением дезинфицирующих средств (панели из полимерного материала); полы покрыты линолеумом, что соответствует п. 2.16. СанПиН 2.3./2.4.3590-20. Внутренняя отделка складских помещений соответствует требованиям п. 2.16. СанПиН 2.3./2.4.3590-20: стены обиты листами из нержавеющей стали, полы покрыты керамической плиткой, покрашены краской (овощной склад).Внутренняя отделка обеденного зала стойкая к санитарной обработке и дезинфекции (пол - линолеум, стены – пластиковые панели, потолок подвесной ГКЛ). На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования внутренняя отделка помещений пищеблока и складов не имеет повреждений (следов протекания и поражения плесенью), что соответствует 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Освещение. Освещение помещений совмещенное: искусственное и естественное (оконные проемы). Для искусственного освещения установлены светильники на потолках помещений во влагопылезащитном исполнении, что соответствует требованиям п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20; светильники общего освещения не расположены над технологическим оборудованием, плитами, разделочными столами. На окнах установлены москитные сетки, что соответствует требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Вентиляция. Естественная вентиляция помещений пищеблока осуществляется за счет оконных створок и дверных проемов. Механическая вентиляция представлена существующими системами приточной и вытяжной вентиляции: В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7, П1, ВЕ.

пищеблоке имеются водные термометры для осуществления контроля за температурным режимом воды при обработке посуды.

Для хранения пищевых отходов имеются промаркированные емкости с крышками.

Для хранения суточных проб установлен холодильник в горячем цехе, что соответствует п. 8.1.10 СП СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Для хранения хлеба установлен двухсекционный шкаф в горячем цехе на участке готовой продукции, дверцы шкафа имеют отверстия для вентиляции. Для хранения скоропортящихся продуктов установлено холодильное и морозильное оборудование в складских и производственных помещениях.

Санитарно-бытовые помещения. Для сотрудников пищеблока имеется гардеробная, оборудованная индивидуальными шкафами для раздельного хранения домашней и спецодежды, туалет, двери которого не выходят в производственные и складские помещения (перед входом имеется крючок для спецодежды), что соответствует п. 3.4. СанПиН 2.3./2.4.3590-20. При гардеробе имеется душевая для сотрудников.

На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования в помещениях пищеблока и складских помещениях при визуальном осмотре не обнаружено насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности, что соответствует п. 2.23. СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Мероприятия по защите объекта (пищеблока) от грызунов проведены в полном объеме: двери в складские помещения металлические, установлены доводчики, обеспечивающие самостоятельное закрывание двери; отверстия вентиляционных систем закрыты мелкоячеистыми решетками, что соответствует п. 2.23. СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение осуществляется в специально выделенном для этого помещении, оборудованном поддоном с подводкой к нему горячей и холодной воды. Уборочный инвентарь для туалета хранится отдельно от инвентаря для уборки других помещений, что соответствует п. 2.19. СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Для обеззараживания воздуха на пищеблоке имеются: передвижные бактерицидные облучатели -рециркуляторы «Сфера» - 2 шт, стационарный бактерицидный облучатель на стене в холодном цехе – ОБН.

В процессе обследования были произведены: -

(отбор проб, санитарно-эпидемиологические испытания, измерения)

К акту прилагаются: -

Протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования составлен:

Врач по общей гигиене		Вересова Н.М
Врач по общей гигиене		Макаров П.Е
Врач эпидемиолог		Чудова С.Ю
Должность представителя ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»	подпись	Ф.И.О

С Протоколом (актом) санитарно-эпидемиологического обследования ознакомлен:

Исполнительный директор		Лочнев А.В	7.10.24
Руководитель, должностное лицо, уполномоченное руководителем юридического лица, ИП	подпись	Ф.И.О.	дата

пределами промышленных объектов и производств, санитарно-защитных зон промышленных объектов и производств, первого пояса ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Через территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, что соответствует требованиям п. 2.1.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20).

Согласно информационному письму от 12.09.2024г. исполнительного директора ООО «СКАЗКА» Кочнева А.В., на территории ЗОЦ «СКАЗКА» деревья и кустарники, плодоносящие ядовитыми плодами и ягодами, на территории отсутствуют. Территория по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений, имеет наружное электрическое освещение, что соответствует требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20.

Территория ЗОЦ «СКАЗКА» спланирована с учетом принципа функционального зонирования, выделены следующие зоны: зона проживания, зона физкультурно-оздоровительных сооружений, зона хозяйственного и технического назначения, что соответствует требованиям п. 3.11.3 СП 2.4.3648-20. При входе на территорию ЗОЦ «СКАЗКА» оборудовано место для встречи с родителями (скамейки, стол, навес), что соответствует требованиям п. 3.11.3 СП 2.4.3648-20.

Согласно приказу №9/24 от 12.09.2024г. исполнительного директора ЗОЦ «СКАЗКА» Кочнева А.В., запрещено купание детей ЗОЦ «СКАЗКА» в открытых водоемах в период летней оздоровительной кампании 2025 года.

Зона физкультурно-оздоровительных сооружений ЗОЦ «СКАЗКА» включает площадки для занятий физкультурой (футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, веревочный парк), согласно акту, утвержденному руководителем ЗОЦ «СКАЗКА» от 29.08.2024г.), игровое и спортивное оборудование ЗОЦ «СКАЗКА» находится в рабочем состоянии.

Покрытие спортивных площадок ЗОЦ «СКАЗКА» - травяное с утрамбованным грунтом, что соответствует требованиям п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20.

На территории зоны хозяйственного и технического назначения ЗОЦ «СКАЗКА» размещены: гараж, автостоянка для хозяйственных машин, котельная.

Для сбора ТКО и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны оборудована контейнерная площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на территорию ЗОЦ «СКАЗКА», на которой размещены 6 раздельных контейнеров; имеющиеся контейнеры оборудованы плотно закрывающимися крышками, установлены на площадке с водонепроницаемым твердым покрытием (бетонное основание), размеры которой превышают площадь основания контейнеров, площадка оборудована с трех сторон ветронепроницаемым ограждением, превышающим высоту контейнеров, площадка размещена на расстоянии не менее 25 м от здания пищеблока и не менее 100м от жилых корпусов и спортивных площадок, что соответствует требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.

Въезды и входы на территорию ЗОЦ «СКАЗКА», дорожки к хозяйственным постройкам, к зданиям, к контейнерной площадке имеют твердое покрытие без дефектов, что соответствует требованиям п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20.

На территории ЗОЦ «СКАЗКА» отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью ЗОЦ «СКАЗКА», что соответствует требованиям п. 2.2.5 СП 2.4.3648-20.

Песочницы на территории ЗОЦ «СКАЗКА» - отсутствуют.

Противоклещевая (акарицидная) обработка территории и прилегающей к лагерю территории, мероприятия по борьбе с грызунами и насекомыми (в том числе, барьерная дератизация) в помещениях и на территории проводятся по договору № 96 от 25.04.2024 с ООО «НПФ «Дезсервис». На момент обследования территория лагеря благоустроена, содержалась в чистоте (расчищена от мусора, трава скошена), что соответствует

№ корпусов	Площади помещений	Инв. № согласно тех. паспорту	Фактическая площадь ($м^2$)	Расчетное количество детей/фактическая площадь ($м^2$) на 1 ребенка	Площадь по СанПиН 1.2.3685-21($м^2$)/ на 1 ребенка
Корпус № 5 (Корпус «В»)	Спальная комната № 2	4	34,7	8/4,3	
	Спальная комната № 3	5	35,1	8/4,4	
	Спальная комната № 4	6	35,2	8/4,4	
Корпус № 6 (Корпус «Г»)	Спальная комната № 1	3	35,2	8/4,4	Не менее 4,0 $м^2$
	Спальная комната № 2	4	34,7	8/4,3	
	Спальная комната № 3	5	35,1	8/4,4	
	Спальная комната № 4	6	35,2	8/4,4	
Корпус № 7 (Корпус «Д»)	Спальная комната № 1	3	35,2	8/4,4	Не менее 4,0 $м^2$
	Спальная комната № 2	4	34,7	8/4,3	
	Спальная комната № 3	5	35,1	8/4,4	
	Спальная комната № 4	6	35,2	8/4,4	
Корпус № 8 (Корпус «З»)	Спальная комната № 1	3	35,2	8/4,4	Не менее 4,0 $м^2$
	Спальная комната № 2	4	34,7	8/4,3	
	Спальная комната № 3	5	35,1	8/4,4	
	Спальная комната № 4	6	35,2	8/4,4	
Корпус № 12 первый этаж (Корпус «И»)	Спальная комната № 1	5	15,3	3/5,1	Не менее 4,0 $м^2$
	Спальная комната № 2	6	15,9	4/4,0	
	Спальная комната № 3	7	16,1	4/4,0	
	Спальная комната № 4	8	16,2	4/4,1	
	Спальная комната № 5	17	16,1	4/4,0	
	Спальная комната № 6	18	15,9	4/4,0	
	Спальная комната № 8	20	15,7	4/4,0	
	Спальная комната № 9	21	16,2	4/4,1	

№ корпусов	Площади помещений	Инв. № согласно тех. паспорту	Фактическая площадь ($м^2$)	Расчетное количество детей/фактическая площадь ($м^2$) на 1 ребенка	Площадь по СанПиН 1.2.3685-21($м^2$)/ на 1 ребенка
	Спальная комната № 8	7	16,2	4/4,0	

С учетом соблюдения требований табл. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21), расчётное количество детей в ЗОЦ «СКАЗКА» составляет 319 человек.

Перед входом в жилые корпуса, в отрядных, перед входом в столовую, в медицинский блок и во всех санитарных узлах для персонала и проживающих, установлены дозаторы с кожным антисептиком.

Кружковые помещения, бассейн в ЗОЦ «СКАЗКА» отсутствуют.

Спальные комнаты для девочек и мальчиков раздельные, оборудованы кроватями, тумбочками и стульями по количеству проживающих, столом, шкафами для раздельного хранения одежды и обуви. Количество шкафов позволяет обеспечить раздельное хранение вещей, что соответствует требованиям п. 2.4.7 СП 2.4.3648-20. Кровати имеют твердое ложе, что соответствует требованиям п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20.

Установленная в спальных корпусах ЗОЦ «СКАЗКА» мебель, имеет покрытие, позволяющее проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20. На вновь приобретенную мебель (столы, стулья, тумбы, кровати, шкафы) в 2023-2024 гг. представлены документы: сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АЖ56.В. 01010/21, декларация о соответствии № ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.69078/21.

Каждое спальное место в ЗОЦ «СКАЗКА» обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрац с наматрасником, подушка, одеяло), постельным бельем (наволочка, простыня, пододеяльник) и 3 полотенцами (для лица, ног, банное), что соответствует требованиям п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20.

Согласно перечню мягкого инвентаря, представленному директором ЗОЦ «СКАЗКА» В.А. Жулдыбиным б/н от 24.05.2024г., в ЗОЦ «СКАЗКА» имеется в наличии по 2 комплекта постельного белья, наматрасников и полотенец на одного ребенка, отдыхающего в смену, что соответствует требованиям п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20. Стирка белья предусмотрена по договору со специализированной организацией.

Окна всех спальных помещений оборудованы солнцезащитными устройствами (шторами) с длиной не ниже уровня подоконников, что соответствует требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.

На форточках, окнах в помещениях спален, игровых, медицинского пункта, столовой установлены москитные сетки, что соответствует требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Во всех жилых корпусах ЗОЦ «СКАЗКА» имеются отдельные помещения сушильных для просушивания одежды и обуви детей (оборудованы электрическими сушильными устройствами), что соответствует требованиям п. 3.11.4СП 2.4.3648-20.

Для стирки личных вещей детей в каждом жилом корпусе ЗОЦ «СКАЗКА» в умывальных комнатах имеются специально выделенные, промаркированные для этих целей тазы, что соответствует требованиям п. 3.11.4 СП 2.4.3648-20.

Для глажения личных вещей детей в каждом жилом корпусе ЗОЦ «СКАЗКА» имеется отдельное помещение, где установлены гладильные доски и утюги, что соответствует требованиям п. 3.11.4 СП 2.4.3648-20.

В наборе помещений всех жилых корпусов ЗОЦ «СКАЗКА» имеются: спальные комнаты, комнаты воспитателя, игровые (для дневного пребывания детей), умывальные с мойками для ног, душевые с раздевальными отдельно для мальчиков и девочек, помещение

№№ корпусов	Количество умывальных раковин		Расчётное количество детей (табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21)		Количество унитазов/писсуаров		Расчётное количество детей (табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21)	
	мальчики	девочки	мальчики	девочки	мальчики	девочки	мальчики	девочки
(корпус А)								
Корпус №10 (корпус Б)	3	3	15	15	3	2	48	16
Всего детей			200	200			384	184

Имеющегося количества установленного санитарно-технического оборудования в ЗОЦ «СКАЗКА» достаточно для размещения 200 мальчиков и 184 девочек согласно требованиям табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21.

Каждый туалет в корпусе оснащен писсуаром в туалете для мальчиков и комнатой для гигиены в туалете девочек.

Все туалетные комнаты в ЗОЦ «СКАЗКА» оборудованы туалетными кабинками с дверями, оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами, санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин, и других дефектов, унитазы оборудованы сиденьями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

В каждой туалетной для девочек оборудованы комнаты личной гигиены, где установлены биде, умывальная раковина, унитаз.

Для контроля температуры воздуха во всех помещениях игровых и спален, установлены бытовые термометры, что соответствует п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

В каждом корпусе имеются душевые с раздевальными отдельно для мальчиков и девочек.

Для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств в одноэтажных корпусах №№ 9,10, в двухэтажном корпусе № 12 на каждом этаже, имеются помещения, оборудованные поддонами с подводкой холодной и горячей воды, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что соответствует требованиям п.п. 2.4.12, 3.11.4 СП 2.4.3648-20.

В корпусах №№ 3-8, выделены специальные места для хранения уборочного инвентаря и дез. средств: в каждом корпусе ЗОЦ «СКАЗКА» (в умывальных), места оборудованы поддоном с подводкой холодной и горячей воды, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, установлены двухстворчатые (двухсекционные) шкафы (закрытые на ключ) не доступные для детей, одна секция шкафа предназначена для хранения уборочного инвентаря туалета, тем самым обеспечивает раздельное хранение уборочного инвентаря для туалета и уборочного инвентаря других помещений, что соответствует требованиям п.п. 2.4.12, 3.11.4 СП 2.4.3648-20.

В санузлах для персонала во всех корпусах установлены краны на расстоянии 0,5 м от пола, для набора воды в технических целях (разведения дез.средств), на момент проведения обследования 20.09.2024г., санитарно-техническое оборудование исправно, не имеет сколов и трещин, что позволяет проводить их ежедневную дезинфекцию, унитазы оборудованы сиденьями, что соответствует требованиям п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20.

В санузлах для девочек/мальчиков во всех корпусах установлены краны на расстоянии 0,5 м от пола, для набора воды в технических целях (разведения дез.средств), на момент проведения обследования, санитарно-техническое оборудование исправно, не имеет сколов

Пермяцкий) филиалов, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU. 21НЕ30, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 16.05.2018, исследования проведены в рамках экспертизы).

Питьевой режим планируется организовать посредством бутилированной питьевой воды, по договору на поставку бутилированной питьевой воды с ИП Калач В.П. № 35 от 18.06.2020, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20.

Бутыли с водой будут (объемом по 5 литров) установлены в отрядных комнатах, имеются одноразовые стаканчики и емкости для сбора использованной посуды, что соответствует требованиям п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20.

На территории хозяйственной зоны ЗОЦ «СКАЗКА» для очистки сточных вод от корпусов и пищеблока оборудованы локальные установки очистки сточных вод (далее УОСВ): «ТОПАС-75» - две установки (серийные номера 072508, 072509) производительностью до 12 $м^3$/сут. каждая для приёма и очистки стоков от жилых корпусов, «ТОПАС-50» - две установки (серийные номера 072507, 174517) производительностью до 9 $м^3$/сут. каждая для приёма и очистки стоков от пищеблока.

Согласно представленному акту выполненных работ № 38 от 26.04.2024г., информационному письму исполнительного директора ЗОЦ «СКАЗКА» Кочнева А.В. от 27.05.2024г., для корпусов №№ 9,10 дополнительно установлена станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «Евролос Экопром 70» (работы по установке выполнены ИП Кемкиной Е.И.). Согласно представленному паспорту на станцию биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «Евролос Экопром 70», производительность станции - 14 $м^3$/сут., рассчитана на количество пользователей 70 человек.

В соответствии с представленными схемами наружных сетей канализации, согласованными с МУП «Водоканал» от 26.05.2016г., УОСВ «ТОПАС-75», расположены на расстоянии 15 м от ближайших жилых корпусов, УОСВ «ТОПАС-50», расположены на расстоянии 25 м от пищеблока и 15 м от ближайшего жилого корпуса. Согласно представленной схеме, согласованной с МУП «Водоканал» от 06.05.2024г., установка «Евролос Экопром 70» расположена на расстоянии 25 метров от корпусов №№ 9,10.

Представлены акты о проведении гидравлического испытания безнапорного трубопровода и колодцев на герметичность от 06.05.2024, составленные комиссией ЗОЦ «СКАЗКА», согласно актам, трубопроводы и колодцы пригодны к эксплуатации.

В соответствии с представленным паспортом, УОСВ «ТОПАС» предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод путем биологического окисления. Работа установок основана на сочетании биологической очистки с процессом мелкопузырчатой аэрации (искусственная подача воздуха) для окисления составляющих хозяйственно-бытовых сточных вод. Установка состоит из приемной камеры, камеры аэротенка, вторичного отстойника, отстойника ила (стабилизатора), компрессорного отсека (3 компрессора на установках «ТОПАС-75», 4 компрессора на установках «ТОПАС-50»). В процессе работы, согласно паспорту, уровень шума составляет 37 дБ, неприятный запах не выделяется, т. к. в ходе работы преобладают аэробные процессы. Количество условных пользователей одной установки «ТОПАС-75» – 75 человек, «ТОПАС-50» - 50 человек. На данных локальных очистных сооружениях осуществляется только биологическая очистка стоков без их обеззараживания. Выпуск стоков после локальных установок очистки сточных вод в водный объект не организован. В соответствии с представленными схемами наружных сетей канализации, согласованными с МУП «Водоканал» от 26.05.2017г., стоки после двух УОСВ «ТОПАС-75», поступают в три бетонированные подземные закольцованные емкости (колодцы) с бетонированными стенками и дном общим объёмом 66,7 куб.м., после УОСВ «ТОПАС-50», - в одну подземную ёмкость с бетонированными стенками и дном объёмом 22,6 куб.м.

В соответствии с представленным паспортом, станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «Евролос Экопром» предназначена для очистки

Остекление окон выполнено из цельного стекла без следов трещин и иных нарушений целостности стекла, что соответствует требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное и искусственное освещение; в игровых - естественное боковое, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами (корпуса № 9,10), что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в помещениях пищеблока, душевых - пылевлагонепроницаемую конструкцию, что соответствует п. 2 .8.6. СП 2.4.3648-20.

В спальных корпусах, в изоляторе имеется дежурное (ночное освещение), что соответствует требованиям п. 2.8.7 СП 2.4.3648-20. На момент проведения обследования 20.09.2024г. все источники искусственного освещения исправны и не содержат следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20. Для временного хранения неисправных и перегоревших ламп имеется металлическая емкость с крышкой, установленная в выделенном помещении в уличном складе, что соответствует требованиям п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20.

Отделка помещений и оборудование ЗОЦ «СКАЗКА»

Стены спальных помещений, помещений игровых окрашены влагостойкой водо-дисперсионной (акриловой) краской\бледно-голубого, бледно-зеленого, бледно-розового, бежевого цветов\ - гладкие, без нарушения целостности, признаков поражения грибком, что позволяет проводить их уборку влажным способом и дезинфекцию и соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Стены туалетных, умывальных, раздевалок при душевых в корпусах №№ 3-10,12 на всю высоту обшиты пластиковыми панелями, в корпусах №№ 9, 10 – панели и влагостойкая покраска, в душевых кабинах в корпусах №№ 3-10,12 выложены кафельной плиткой, в корпусах № 9, 10 – панели, потолок – пластиковые панели, подвесной (потолочная плитка в корпусах №№ 9, 10), что позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Полы спальных комнат, административных помещений покрыты линолеумом (существующий), полы в помещениях с влажным режимом (душевых, туалетах, умывальных) покрыты керамической плиткой, ламинатом (в корпусах №№ 9, 10), гладкие, без нарушения целостности, что позволяет проводить их уборку влажным способом и дезинфекцию и соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Полы в помещениях душевых оборудованы сливными трапами с уклонами к отверстиям трапов, что соответствует требованиям п. 2.6.1СП 2.4.3648-20.

На использованные отделочные материалы при капитальном ремонте корпусов №№ 9, 10 в 2023-2024 гг представлены сертификаты, декларации о соответствии.

Медицинское обслуживание

В набор медицинских помещений входят изолятор и медицинский пункт, расположенные в отдельно стоящем одноэтажном корпусе. Входы в медицинский пункт и изолятор раздельные. Медицинская деятельность в детском оздоровительном лагере осуществляется на основании лицензии Министерства здравоохранения Пермского края № ЛО-59-01-002497 от 30.05.2014 г. и санитарно-эпидемиологического заключения на медицинскую деятельность № 59.04.01.000.М.000030.04.14 от 23.04.2014г., что соответствует требованиям п.2.9.2 СП 2.4.3648-20.

Состав и площади помещений медицинского пункта (согласно техническому паспорту от 18.05.2021г., составленному Приуральским филиалом АО «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ»), соответствуют требованиям п. 3.11.5 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В медицинском пункте имеется соответствующее оборудование для обращения с отходами. Установлены контейнеры с крышками для обеззараживания отходов класса «Б» (одноразовых шпателей, шприцев, салфеток) химическим методом в месте их образования.

Для сбора острых медицинских отходов класса Б имеются твердые контейнеры желтого цвета, имеющие плотно прилегающую крышку, исключающую возможность самопроизвольного вскрытия.

Для сбора отходов класса «А» имеются одноразовые пакеты, помещённые в многоразовые ёмкости.

Для временного хранения и накопления обеззараженных отходов класса Б имеется отдельное изолированное помещение, расположенное в подвале административного здания, исключающее доступ в него посторонних лиц. Временное хранение отходов класса А будет осуществляться на существующей контейнерной площадке с твёрдым покрытием для сбора ТКО, расположенной на расстоянии более 25 м от окон медпункта и изолятора.

Организация питания

Работа пищеблока планируется: на крупнокусковых полуфабрикатах из мяса, рыбы птицы, сырье – крупы, овощи, готовых к употреблению продуктов (молочная продукция, масло-жировая продукция, консервированная продукция, фрукты). Объемно-планировочные решения пищеблока выполнены с учетом поточности технологических процессов, исключающих встречные потоки полуфабрикатов, сырья и готовой продукции, посетителей и персонала, чистой и использованной посуды, что соответствует п. 2.5. СанПиН 2.3./2.4.3590-20, п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20.

Набор помещений существующий: складские, санитарно-бытовые, административные, подсобные, производственные помещения, обеденный зал.

Обеденный зал на 260 посадочных мест (расчетное количество детей 319 человек), площадь обеденного зала составляет 259 кв.м. (на одно место 0,99 кв.м.) согласно проектной документации капитального ремонта, шифр 193-2013-ТХ. Вместимость обеденного зала ООО «СКАЗКА» не позволяет обеспечить одномоментный прием пищи, питание будет осуществляется по графику в две смены, что соответствует требованиям табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, скамьями), без дефектов и повреждений, имеющей покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.В здании столовой оборудованы раздельные санузлы для мальчиков и девочек, в которых установлены унитазы, умывальные раковины.

Перед входом в обеденный зал установлено 12 умывальных раковин с учетом ростовозрастных особенностей, а также 2 умывальных раковины в тамбуре санузлов при столовой (при норме 1 на 20 посадочных мест), для вытирания рук имеются электрополотенца; раковины обеспечены мылом, растворами антисептика.

Производственные помещения.

Цех для полуфабрикатов из сырой птицы. Оборудование: раковина для мытья рук с локтевым смесителем, производственные ванны - 2, столы для полуфабрикатов- 3, холодильник, овоскоп, электромясорубка.

Овощной цех. Оборудование: две ванны для обработки овощей , картофелечистка, 3 стола для сырых овощей, подтоварники, умывальная раковина с локтевым смесителем, холодильник.

Мясо-рыбный цех. Оборудование: 2 моечные ванны: для мяса, рыбы, электромясорубка, 2 производственных стола, машина для смешивания фарша BWL, умывальная раковина с локтевым смесителем, холодильник.

Цех вторичной обработки овощей. Оборудование: 2 моечные ванны, 2 производственных стола, умывальная раковина с локтевым смесителем, холодильник, овощерезка.

Системы приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений оборудованы отдельно от систем вентиляции помещений, не связанных с организацией питания, включая санитарно-бытовые помещения (санузел персонала, гардероб персонала), что соответствует требованиям п. 2.12. СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Технологическое оборудование (электроплиты, жарочный шкаф, пекарский шкаф, пароконвектомат), моечные ванны для мытья столовой и кухонной посуды оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции (вытяжные зонты, кольцевой воздуховод над электроплитами) что соответствует п. 2.13. СанПиН 2.3./2.4.3590-20, п. 194 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. Над всеми производственными ваннами в цехах и столом для просеивания муки в пекарском (мучном) цехе оборудованы вытяжные зонты, что соответствует требованиям п. 2.13. СанПиН 2.3./2.4.3590-20, п. 194 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. Электрокотел в горячем цехе установлен в качестве резервного. Обеденный зал оборудован системой вытяжной вентиляции.

Согласно представленному акту аэродинамических испытаний систем вентиляции № 35/24 от 29.08.2024г. выданному ООО «ТопЭйр», системы механической вентиляции В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7, П1, ВЕ и естественной вентиляции, обслуживающие помещения столовой, прошли испытания и пригодны к дальнейшей эксплуатации. Все отверстия на воздуховодах в цехах обеспечены мелкоячеистыми решетками.

Столовая оборудована необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием; представлены документы осмотра оборудования пищеблока: акты от 31.08.2024г. (составлены комиссией: исполнительный директор ЗОЦ «СКАЗКА» А.Н Кочнев, зам. директора по АХЧ ЗОЦ «СКАЗКА» О.В. Репина, зам. директора по организации питания ЗОЦ «СКАЗКА» А.М. Ефремова), согласно которым, оборудование в рабочем состоянии, возможна его эксплуатация.

Производственные столы, технологическое оборудование, разделочный инвентарь выделены отдельно для сырья и готовой к употреблению пищевой продукции, имеют соответствующую маркировку, закреплены за каждым цехом, что соответствует п. 3.2 СанПиН 2.3./2.4.3590-20, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, для контакта с пищевыми продуктами (из нержавеющей стали), что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Для хранения ножей и досок имеются специальные подставки магнитные держатели. Кухонная посуда выполнена из нержавеющей стали, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. На раздаче имеется холодильная витрина для хранения холодных напитков и холодных закусок, что соответствует требованиям п. 3.5.2 СанПиН 2.3./2.4.3590-20. Весь инвентарь, используемый для порционирования блюд, имеет мерную метку объёма в миллилитрах, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Складские помещения оборудованы гигрометрами ВИТ-1, холодильники оборудованы термометрами для контроля температуры хранения, что соответствует требованиям п. 3.13., 8.6.4. СанПиН 2.3./2.4.3590-20, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. (представлены свидетельства о поверке гигрометров ВИТ-1 от 11.05.2023г., , сроком действия до 11.05.2025г., выданные ФБУ «Пермский ЦСМ»).

Для повторной обработки овощей и фруктов в холодном цехе оборудованы производственные ванны. Для прокаливания металлического инвентаря имеется жарочный шкаф, что соответствует требованиям п. 3.10 СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Столовая и чайная посуда изготовлена из фаянса, фарфора, стекла, столовые приборы – из нержавеющей стали, посуда с отбитой эмалью, трещинами сколами отсутствует, что соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Для хранения столовых приборов имеются металлические кассеты. Для хранения чистой столовой посуды имеются шкафы. Для мытья посуды ручным способом имеются щетки. На